



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Приморскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района**

197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, тел. (812) 307-26-49,
E-mail: 13@78.mchs.gov.ru

«29» октября 2021 г., 13 час. 00 мин. № 40-1-672
(дата и время составления акта)

197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, каб. 29
(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 07.10.2021 № 40-1-672, учётный № проверки 78210061000201194464

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Вакула Ольгой Викторовной – начальником отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания дошкольного образовательного учреждения

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

197372, г. Санкт-Петербург, улица Камышовая, дом 22, корпус 2, лит. А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

исполнительная, приемо-сдаточная, а также техническая документация на системы и средства противопожарной защиты, договоры на обслуживание систем противопожарной защиты

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:
выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 124 (нумерация согласно плана ГУИОН от 20.10.2021г.), ведущего на лестницу 3-го типа через плоскую кровлю менее 0,8 м., (число эвакуирующихся более 15 человек, фактическая ширина эвакуационного выхода 0,73 м.).	п.1, ч.2, ст. 1; ч. 4, ст. 4; ч.1 ст. 6, ст. 89; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»
2.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 117 (нумерация согласно плана ГУИОН от 20.10.2021г) ведущего на лестницу 3-го типа через плоскую кровлю менее 0,8 м., (число эвакуирующихся более 15 человек, фактическая ширина эвакуационного выхода 0,73 м.).	п.1, ч.2, ст. 1; ч. 4, ст. 4; ч.1 ст. 6, ст. 89; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»
3	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 130 (нумерация согласно плана ГУИОН от 20.10.2021г.), ведущего на лестницу 3-го типа через плоскую кровлю менее 0,8 м., (число эвакуирующихся более 15 человек, фактическая ширина эвакуационного выхода 0,73 м.).	п.1, ч.2, ст. 1; ч. 4, ст. 4; ч.1 ст. 6, ст. 89; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»
4	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 137 (нумерация согласно плана ГУИОН от 20.10.2021г.), ведущего на	п.1, ч.2, ст. 1; ч. 4, ст. 4; ч.1 ст. 6, ст. 89; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о

Вакула Ольга Викторовна – начальник отделения надзорной деятельности ОНДПР
 Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России
 по г. Санкт-Петербургу, телефон: (812) 307-26-49, E-mail: 13@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Бакеруосис Г.Б.Ю. 81 Москва Елена Александровна
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
 руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
 ознакомленного с актом выездной проверки)

«13» часов «00» минут «29» 10 2022 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
 на адрес электронной почты: primdou-81@yandex.ru

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)